

П Р И К А З


№ 47/4-0 от « 23 » 01. 2013 г.

г. Бишкек

*О внесении изменений и дополнений
в Инструкцию «О единых требованиях
по технической укреплённости
финансово-кредитных учреждений
и порядке их охраны в Кыргызской Республике»,
утвержденную совместным Приказом
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
и Национального банка Кыргызской Республики
от 11 февраля 2010 г. № 97/24-О*

1. Внести предложенные рабочей группой, созданной на основании Распоряжения (указания) МВД Кыргызской Республики от 25 апреля 2012 года №106-р изменения и дополнения в действующую Инструкцию «О единых требованиях по технической укреплённости финансово - кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике», утвержденную совместным Приказом Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 11 февраля 2010 г. № 97/24-О.

2. Уведомить заинтересованные стороны о внесенных изменениях и дополнениях в Инструкцию «О единых требованиях по технической укреплённости финансово кредитных учреждений и порядке их охраны в Кыргызской Республике», утвержденную совместным Приказом Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики от 11 февраля 2010 г. № 97/24-О.



Заместитель министра внутренних дел
Кыргызской Республики
генерал-майор милиции

Д.Сундүкбаев К.А.

Заместитель председателя Национального

Банка Кыргызской Республики



З.Л.

Входной № 200...г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к совместному приказу
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики
и Национального банка Кыргызской Республики

№ 47/4-0 от «13» 01 2013 г.

1. В разделе «**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**» определение «**Финансово-кредитное учреждение (ФКУ)**» изложить в следующей редакции:

Финансово-кредитное учреждение (ФКУ) – территориально обособленный объект (подразделение) коммерческой организации, осуществляющий финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и т. п.

Основными **ФКУ** являются коммерческие банки (**КБ**), их филиалы и представительства, сберегательные кассы, а также микрофинансовые организации: специализированные микрофинансовые и микрокредитные компании, микрокредитные агентства.

2. В раздел «**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**» добавить определение «**Микрофинансовая организация (МФО)**», изложенное в следующей редакции:

Микрофинансовая организация (МФО) – специализированное финансово-кредитное или кредитное учреждение (микрофинансовая компания, микрокредитная компания, микрокредитное агентство), созданное как юридическое лицо в целях микрокредитования определенных категорий физических и юридических лиц. МФО не является банком, осуществляет свою деятельность на основании лицензии (свидетельства) Национального банка Кыргызской Республики и вправе осуществлять отдельные банковские операции в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» от 23 июля 2002 г. №124.

3. В разделе «**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**» пункт 4 изложить в следующей редакции:

4. Все ФКУ подразделяются на 5 групп:

- 1 группа - ФКУ, имеющие хранилища для хранения ценностей;
- 2 группа - ФКУ, использующие вместо хранилищ сейфовые комнаты для хранения ценностей;
- 3 группа - ФКУ, использующие вместо хранилищ и сейфовых комнат сейфы для хранения ценностей только в течение рабочего дня;
- 4 группа - ФКУ, не имеющие хранилищ, сейфовых комнат или сейфов, и не оперирующие непосредственно с денежными средствами;
- 5 группа - МФО, использующие вместо хранилищ и сейфовых комнат сейфы для хранения ценностей.

4. Изменить название **РАЗДЕЛА II «Финансово-кредитные учреждения 3 и 4 групп»** на «**Финансово-кредитные учреждения 3, 4 и 5 групп**».

5. РАЗДЕЛ II «Финансово-кредитные учреждения 3, 4 и 5 групп» дополнить ГЛАВОЙ 3¹ «ПОМЕЩЕНИЯ МФО, ВХОДЯЩИХ В 5 ГРУППУ» следующего содержания:

3.14 На помещения распространяются все требования пунктов 3.1-3.10 настоящей Инструкции.

3.15 Рама решетки или решетчатой двери, а также косяк решетчатой двери, выполняется из стального профиля (уголка) сечением не менее 45x45x6 мм.

3.16 Решетка (либо решетчатое ограждение) выполняется из стального прутка поперечным сечением не менее 190 мм² (или диаметром не менее 16 мм), с площадью ячеек не более 225 см².

3.17 Прутья решетки (либо решетчатого ограждения) в узлах пересечения, а также концы прутьев решетки (либо решетчатого ограждения) и рама должны быть надежно соединены между собой сваркой.

3.18 Крепление дверного косяка (либо рамы решетки) к стене, либо полу, либо потолку производится при помощи располагающихся по всему периметру дверного косяка (либо рамы решетки) с шагом не более 700 мм и приваренных к раме решетки или дверному косяку "ершей" из стального прутка поперечным сечением не менее 110 мм² (или диаметром не менее 12 мм) и глубиной заделки не менее 120 мм. Рекомендуется, по возможности, приваривание «ершей» конструкции к металлической арматуре здания.

3.19 Кабина операционной кассы со стороны клиента должна быть ограждена металлической или металлопластиковой перегородкой с толщиной металлического профиля не менее 2 мм и оборудована кассовым окошком с закрывающейся решетчатой дверцей.

3.20 Кабина операционной кассы оборудуется, кроме наружной двери, решетчатой дверью, состоящей из косяка, рамы и, собственно, решетки, выполненных согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции. Решетчатая дверь должна иметь приваренные к косяку и, соответственно, к раме внутренние замочные петли и запирающиеся как минимум, на один навесной замок.

3.21 Если наружная стена операционной кассы не соответствует п.2.5 настоящей Инструкции, эта стена операционной кассы с внутренней стороны должна быть укреплена по всей площади стены решеткой, выполненной пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции.

3.22 Если внутренняя стена операционной кассы выполнена не по одному из следующих вариантов:

а) железобетонные панели толщиной не менее 90 мм;

б) кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 120 мм;

в) сларенные гипсобетонные панели, толщиной не менее 80 мм каждая с проложенной между ними металлической решеткой, выполненной согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции;

г) деревянные или пластиковые панели, усиленные с внутренней стороны по всей площади стальным листом толщиной не менее 3 мм,

то эта стена операционной кассы с внутренней стороны должна быть укреплена по всей площади стены решеткой, выполненной согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции, или стальным листом толщиной не менее 2 мм.

3.23 Если операционная касса располагается в одноэтажном здании, или потолок помещения операционной кассы выполнен из фанеры, драпки и т. п. материалов, то потолок помещения операционной кассы должен быть укреплён по всей площади решеткой, выполненной согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции, или стальным листом толщиной не менее 2 мм.

3.24 Если помещение операционной кассы имеет выполненный из деревянных досок, древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит и т. п. материалов пол с подпольем, такой пол должен быть укреплен по всей площади решеткой, выполненной согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции, или стальным листом толщиной не менее 2 мм.

3.25 Если помещение операционной кассы имеет земляной пол, то такой пол должен быть укреплен по всей площади решеткой, выполненной согласно пп.3.15-3.18 настоящей Инструкции, или стальным листом толщиной не менее 2 мм, или залит бетоном толщиной не менее 100 мм.


3.26 Сейфы в помещении операционной кассы закрепляются к полу либо к стене не менее чем четырьмя анкерными креплениями.

6. Пункт 6.8 РАЗДЕЛА III «Требования по технической и физической охране ФКУ» изложить в следующей редакции:

6.8 Для организации охраны ФКУ предоставляет подразделению **Охранной структуры** на охраняемом объекте служебное помещение с мебелью и телефонную линию с телефонным аппаратом. В **ФКУ 1** и **2 группы** в пределах охраняемого объекта обязательно должен быть оборудован санузел, доступный для сотрудников **ГУГССО**. В том случае, если в здании **ФКУ 3, 4 и 5 групп** выделить отдельное помещение для сотрудника **Охранной структуры** не представляется возможным ввиду архитектурных или иных особенностей здания, допускается оборудование рабочего места для сотрудника **Охранной структуры** с телефонной линией и телефонным аппаратом.

И. о. начальника Главного управления
Государственной специализированной службы охраны
МВД Кыргызской Республики
полковник милиции

Баеков А. С.



«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления безопасности
и информационной защиты

Национального Банка Кыргызской Республики

Алапаев А. А.

